มหาวิทยาลัยนเรศวร
NARESUAN UNIVERSITY



คู่มือการใช้งานถังดับเพลิง BF 2000

ชนิดน้ำยาเหลวระเหย (CLEAN AGENT)



BF2000 เป็นถังดันเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ที่ใช้สำหรับดันเพลิงหลายประเภท ตามข้อมูลผู้พลิต เหมาะสำหรับเพลิงประเภท A, B และ C

เหมาะสำหรับเพลิงประเภท

A – วัสดุทั่วไป

B – ของเหลวติดไฟ

C – อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ

ขนาด 10 LB
บรรจุอ้ายาษ่รมทาน
4.5 กิโลกรัม

ระยะเวลาฉีด
ประมาณ
15 วินาที

ระยะฉีด
ประมาณ
6 – 8 เมตร

หมายเหตุ: ระยะฉีด 6 – 8 เมตร เป็นข้อมูลตามวลากผู้ผลิต
โปรดปฏิบัติตามวลากยองถังดันเพลิง และรักษาเส้นกางหนีกัยให้ปลอดกัยเสมอ

วิธีการใช้งาน (PASS)

PASS: PULL • AIM • SQUEEZE • SWEEP

1 ดึงสสักบิรกัย



2 ปลดสายฉีด และจับปลายสาย



3 เล็งหัวฉีดไปที่ ฐานของเปลวไฟ



4 บีบค้นบีบและ สายหัวฉีดไปบา



ก่อนใช้: ตรวจเกจให้อยู่ในแทนลีเขียว • สายฉีดไปอุดค้น • สลักและซีออยู่ครบ



เกจในแกบสีเขียว (ความดันปกติ)



สายฉีดไม่อุดต้น



สสักและซีลอยู่ครบ

ข้อควรระวัง

- ใช้เนือไฟยังขียนาดเล็กและมีทางหนี
- ยืนเหนือลมและเว้นระยะตามลลากถัง
- หากควับมาท ไฟลุกลาม หรือใม่ม้นใจ ให้อพยพทันที
- แจ้งเหตุเพลิงไหบ้ **โทร. 199**
- หลังใช้งานให้นำถังล่งยรววและเติม โดยผู้ช้านาญ